

TABLEAU DESCRIPTIF DES OUVRAGES CONTROLÉS - COMMUNE DE MONTREDON DES CORBIÈRES 2024

N° du PEI	Code INSEE	Type de PEI	Diamètre	Capacité pour les PEBA (m³)	Marque / modèle	Photos	Localisation du PEI	Coordonnées GWS 84			Coordonnées Lambert 93		Débit max en m³/h	Détail (m³/h) à 1 bar de pression dynamique	Pression statique (bar)	Existence d'une réserve d'AFEP et type	Type d'alimentation	Observations	Conclusion
								N	E	Y	X	Y							
255-1	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Avenue de Louche face à la Rue du Poniil	43°11'00,2"	002°56'23,7"	695 112	6 231 575	>100	197	4,8	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Chânettes cassées gicleur orlette droite manquante	Opérationnel	
255-2	11 255	PI	100	Sans objet	BAYARD RENVERSABLE		Avenue de Louche ZI face à Clarel	43°10'59,1"	002°56'29,7"	695 248	6 231 541	>100	181	4,8	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Pas de manœuvre en sécurité renversible	Opérationnel	
255-3	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Rue de l'Écuclie Au face de la ZI	43°11'07,6"	002°56'17,1"	694 963	6 231 804	>100	159	4,8	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Bouchon droit manquant Chânettes cassées pas de manœuvre en sécurité	Opérationnel	
255-4	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Avenue du Langueadoc à la Discothèque	43°11'03,1"	002°55'45,1"	694 239	6 231 789	>100	194	4,8	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Chânettes orlettes cassées	Opérationnel	
255-5	11 255	PI	100	Sans objet	AVK RENVERSABLE		Avenue des Platanes	43°11'27,3"	002°55'43,3"	694 200	6 232 413	116	101	5	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Renversible	Opérationnel	
255-6	11 255	PI	100	Sans objet	BAYARD EMEKAUDE		Boulevard du Docteur Ferroul	43°11'35,7"	002°55'42,7"	694 174	6 232 673	105	91	4,4	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Pas de capot (purge donc pas)	Opérationnel	
255-7	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Rue des Gendils	43°11'31,8"	002°55'40,1"	694 127	6 232 552	77	68	3,5	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Chânettes cassées centrale	Opérationnel	
255-8	11 255	PI	100	Sans objet	BAYARD EMEKAUDE		Rue de la République	43°11'31,5"	002°55'34,7"	694 050	6 232 376	>100	142	4,8	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Pas de capot (donc plus de purge) chânettes orlette droite cassée pas de manœuvre en sécurité	Opérationnel	
255-9	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Avenue du professeur Vires	43°11'26,1"	002°55'32,5"	693 955	6 232 376	143	126	4,4	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Chânettes cassées pas de manœuvre en sécurité	Opérationnel	
255-10	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Rue Jean Moulin	43°11'22,6"	002°55'27,7"	693 847	6 232 268	>100	147	4,6	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	numéro à réparer	Opérationnel	
255-11	11 255	PI	100	Sans objet	BAYARD EMEKAUDE		Rue du Faubourg	43°11'32,7"	002°55'26,6"	693 827	6 232 302	120	105	3,8	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire		Opérationnel	
255-12	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS		Rue du Pont Rouge ZI derrière la Collé qui Chante	43°10'54,1"	002°56'28,2"	695 214	6 231 386	85	79	4,4	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Manque bouchon orlette droite Chânettes orlette gauche cassée	Opérationnel	
255-13	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS		Rue de Veyrol ZI face au dépôt de palette	43°10'52,3"	002°56'13,3"	694 890	6 231 530	>100	214	4,4	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Chânettes cassées orlette	Opérationnel	

TABLEAU DESCRIPTIF DES OUVRAGES CONTROLES - COMMUNE DE MONTREDON DES CORBIERES 2024




N° du PEI	Code INSEE	Type de PEI	Diamètre	Capacité pour les PEVA (m³)	Marque / modèle	Photos	Localisation du PEI	Coordonnées GWS 84		Coordonnées Lambert 93		Débit (m³/h) à l'orifice de pression dynamique	Pression statique [bar]	Existence d'une réserve dédiée et type	Type d'alimentation	Observations	Conclusion
								N	E	X	Y						
255-14	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Rue de Veyrel ZI face à SARREC	43°1'055,3"	002°56'20,0"	694 028	6 231 425	214	4,4	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Le numéro de force bouchon orelle gauche manquant chainerie et cassée	Opérationnel
255-15	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS		Saint Pierre / ZI Ancienne route de BIZANET	43°1'041,7"	002°56'07,0"	694 754	6 231 004	127	4,2	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Manque bouchon orelle gauche chainerie orelle droite cassée	Opérationnel
255-16	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS		Rue du Pont Rouge ZI Pépinière Charas	43°1'058,3"	002°56'15,4"	694 924	6 231 517	202	4,4	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Chainerie cassée orelles orologues basées l'usage	Opérationnel
255-17	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS		Rue du Pont Rouge ZI devant REP AUTO	43°1'058,4"	002°56'09,7"	694 795	6 231 520	193	4,4	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Manque deux bouchons d'orelle chainerie cassées Pas de manœuvre en sécurité	Opérationnel
255-18	11 255	PI	100	Sans objet	PAM		Rue du Pont Rouge ZI face location Camping Car	43°1'056,8"	002°56'03,7"	694 705	6 231 470	226	4,4	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	RAS	Opérationnel
255-19	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS		Rue du Veyrel ZI devant CERMA	43°1'053,8"	002°56'07,6"	694 748	6 231 378	214	4,4	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Manque bouchon orelle gauche et centrale chainerie droite cassée	Opérationnel
255-20	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS		Rue de l'Escande ZI ANGES DES JOYAUX	43°1'108,2"	002°56'14,1"	694 895	6 231 648	201	4,7	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Chainerie cassées Pas de manœuvre en sécurité	Opérationnel
255-21	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Avenue de l'Ourle ZI devant SEAC	43°1'103,0"	002°56'03,7"	694 460	6 231 662	177	4,8	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Chainerie centrale et latérale gauche cassée gliseur orelle droite marquée	Opérationnel
255-22	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS		Avenue du Languedoc Salle polyvalente	43°1'120,3"	002°56'31,8"	693 940	6 232 197	132	4,8	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Chainerie droite cassée	Opérationnel
255-23	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS		Décharge / Casse Auto	43°1'106,5"	002°56'55,4"	694 472	6 231 770	162	4,4	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Absence de chaineries	Opérationnel
255-24	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS		Avenue des Portans (Tolliver)	43°1'126,1"	002°56'50,5"	694 463	6 232 345	81	5	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	chainerie orelle gauche cassée	Opérationnel
255-25	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Avenue des Couqueilles	43°1'117,5"	002°56'03,5"	693 900	6 232 114	157	3,2	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	chaineries cassées	Opérationnel
255-26	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Rue de Roque Tirouse (Au fond)	43°1'123,8"	002°56'490,6"	693 008	6 232 306	169	3,9	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	chaineries orelles cassées	Opérationnel

TABEAU DESCRIPTIF DES OUVRAGES CONTROLES - COMMUNE DE MONTREDON DES CORBIERES 2024

N° du PEI	Code INSEE	Type de PB	Diamètre	Capacité pour les PEBA (m³)	Marque / modèle	Photos	Localisation du PEI	Contingente d'accès	Coordonnées GRS 84			Débit max en m³/h	Dabai (m²/m) à 1 bar	Prestation statique (bar)	Équilibre d'une réserve d'attente et type	Type d'alimentation	Observations	Conclusion	
									N	E	X								
255-27	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Rue de Ronque Tignouse Face à la Rue de la Combe du Puits	Non	43°11'22.6"	002°55'00.3"	693 227	6 232 096	>100	145	3.3	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Absence de chaineries numero d'opérateur	Opérationnel
255-28	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Maison de retraite au niveau de l'entrée	Non	43°11'17.0"	002°55'44.7"	694 231	6 232 094	112	103	4.6	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Chainerie centrale et orelle gauche cassée	Opérationnel
255-29	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Maison de retraite (Aire de retournement)	Oui	43°11'21.1"	002°55'47.1"	694 285	6 232 221	107	97	4.6	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	chainerie centrale et orelle droite cassées	Opérationnel
255-30	11 255	PI	100	Sans objet	PAM		SOC SEDIRAIS ZA Peigne Sud (Cité parking)	Oui	43°10'44.1"	002°56'09.8"	694 797	6 231 078	100	91	4.4	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Absence de chaineries	Opérationnel
255-31	11 255	PI	100	Sans objet	PAM		SOX SEDIRAIS Za plaine sud	Oui	43°10'50.1"	002°56'12.9"	694 868	6 231 264	55	50	4.6	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Pole au 6 et 8 du sol. Parking remorque de camion à côté. PEI abandonné mi-juin 2024 (après le passage)	Opérationnel sous conditions
255-32	11 255	PI	150	Sans objet	PAM ATLAS		Avenue Col de la chèvre	Non	43°10'54.2"	002°55'56.4"	695 494	6 231 390	>100	272	4.6	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Chaineries cassées	Opérationnel
255-33	11 255	PI	100	Sans objet	BAYARD RENVERSABLE		Rue du pash Redon	Non	43°11'00.3"	002°55'55.4"	694 473	6 231 579	>100	184	4.6	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Renversable	Opérationnel
255-34	11 255	PI	150	Sans objet	PAM ATLAS		Rue du Pash Redon / Rue de l'Amandière	Non	43°11'00.4"	002°55'46.8"	694 278	6 231 581	>100	214	4.6	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	manque bouchon central chaineries cassées	Opérationnel
255-35	11 255	PI	150	Sans objet	PAM ATLAS		Avenue Col de la chèvre	Non	43°10'54.6"	002°55'48.6"	694 319	6 231 403	>100	242	4.6	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	manque bouchon central absence de chaineries	Opérationnel
255-36	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Avenue Col de la chèvre	Non	43°10'54.9"	002°55'40.7"	694 140	6 231 412	>100	208	4.6	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	manque bouchon orelle chaineries cassées cache du dessus cassée	Opérationnel
255-37	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Avenue Col de la chèvre	Non	43°10'55.2"	002°55'34.3"	693 996	6 231 422	>100	211	4.3	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Manque bouchon orelle droite chaineries cassées	Opérationnel
255-38	11 255	PI	100	Sans objet	BAYARD SAPHIR RENVERSABLE		Rue du Nid de l'Aigle	Non	43°10'45.3"	002°55'46.6"	694 273	6 231 116	>100	152	4	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Manque bouchons orelles pas de chainerie	Opérationnel
255-39	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Rue de la Combe de Mèner	Non	43°10'47.5"	002°55'51.9"	694 393	6 231 184	>100	137	4.4	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	manque bouchon orelle droite chaineries cassées pas de manoeuvre en sécurité	Opérationnel

TABLEAU DESCRIPTIF DES OUVRAGES CONTROLES - COMMUNE DE MONTREDON DES CORBIERES 2024

N° du PEI	Code INSEE	Type de PEI	Diamètre	Capacité pour les PEBA (m³)	Marque / modèle	Photos	Localisation du PEI	Containte craccés	Coordonnées GWS B4		Coordonnées Lambert 93	Débit max. en m³/h	Débit (m³/h) à 1 bar de pression dynamique	Pression statique (bar)	Existence d'une réserve dédiée et type	Type d'alimentation	Observations	Conclusion
									H	E								
255-41	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Rue de la Combe du Menier	Non	43°10'50,2"	002°55'57,9"	694 529	6 231 267	4,6	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	manque bouchon orelle droite Absence de chaînette	Opérationnel	
255-42	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Avenue de la Croix Blanche	Non	43°11'19,0"	002°55'23,2"	693 746	6 232 157	4,7	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Chaînettes cassées	Opérationnel	
255-43	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Rue du Loumel	Non	43°11'47,9"	002°55'54,2"	694 446	6 233 049	4,6	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	reprendre le numéro chaînettes cassées	Opérationnel	
255-44	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Rue de la Coyade	Non	43°11'47,6"	002°55'49,1"	694 332	6 233 040	4	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Chaînettes cassées orelle droite et centrale	Opérationnel	
255-45	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Rue des Ugnas	Non	43°11'49,5"	002°55'46,4"	694 270	6 233 098	3,2	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	manques tous les bouchons sauf orelle gauche	Opérationnel	
255-47	11 255	PI	100	Sans objet	BAYARD SAPHIR BRONZEE RENVERSABLE		Rond point Rue de l'Armandière	Non	43°10'49,4"	002°55'53,2"	694 422	6 231 245	4,4	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Renversable	Opérationnel	
255-48	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Rue du Fraubourg	Non	43°11'33,9"	002°55'24,7"	693 825	6 232 617	3	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	chaînettes cassées numéro 3 repainté	Opérationnel	
255-49	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Rue du Plo du 3acc	Non	43°11'24,9"	002°55'24,7"	693 779	6 232 339	3,4	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	CHAINETTE OREILLE DROITE CASSEE	Opérationnel	
255-50	11 255						Rue du Professeur Christian BARNARD (Voie échelle HFGN)										Poleau dans le domaine privé	
255-51	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Rue Rond Point Hypacate (HFGN)	Non	43°11'22,9"	002°54'18,1"	692 274	6 232 279	6,2	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	chaînette orelle cassées forte fluctuation de pression (5-7)	Opérationnel	
255-52	11 255						Rue Henri DUNANT (HFGN)										Poleau dans le domaine privé	

N° du PEI	Code INSEE	Type de PEI	Diamètre	Capacité pour les PEI (m³)	Marque / modèle	Photos	Localisation du PEI	Coordonnées GWS 84		Contrainte d'accès	Débit max en m³/h	Débit (m³/h) à 6 bar dynamique	Pression statique (bar)	Existence d'une réserve dédiée et type	Type d'alimentation	Observations	Conclusion
								N	E								
255-53	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		Rue Edith Cavet (Chauffière)	43°11'05,1"	002°54'12,8"	Non	6 231 897	65	6 moy	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	châssis orelle gauche manquante forte fluctuation de pression (47,6)	Ouvrabilité
255-54	11 255						Rue du Professeur Christian CARROL (HFGH)									Poleau dans le domaine privé	
255-55	11 255						Rue du Professeur Christian BARNARD (Vole échelle HFCN)									Poleau dans le domaine privé	
255-56	11 255	PI	100	Sans objet	PAM ATLAS PLUS		SOC BÉDIFRAIS ZA Plaine Sud (Coté Réserves)	43°10'50,1"	002°56'12,8"	Oui	6 231 264	184	4,6	Oui (Réservoir AEP)	Gravitaire	Orelle gauche bouchon manquant châssis orelle gauche Pas de mouvre en sécurité poleau cassé ou glissé Pas le bon numéro	Ouvrabilité
255-XX	11 255	PI	100	Sans objet	PAM		SIVOM NARBONNE RUBAL	43°11'09,4"	002°56'00,9"	PEI dans l'enceinte du SIVOM sur aire grille et portail	6 231 840	92	4,6	Oui	Gravitaire	RAS	Ouvrabilité

Notes: Volume de service consommé pour le test des poteaux 132,3 m³


Références couleurs: ROUGE / RAL 3000 - JAUNE / RAL 1021 - BEI / RAL 5015

* La définition du risque répond à la prescription du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI), approuvé par l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2017 n°SIDPC-2017-06-13-01.

Reçu en Préfecture le : 31 JUL. 2024

Publié le 31 JUL. 2024

Répartition du nombre de PEI par catégorie



Le tableau ci-avant récapitule les observations faites et les résultats des mesures effectuées. Elles ont été réalisées ponctuellement et ne peuvent garantir de façon formelle la capacité de vos hydrants et de votre réseau d'eau.